



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43260.2.25.2019.MR

Strzelce Opolskie, 05.02.2020 r.

WPEŁYNIŁO

data 07.02.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

L. dz. 1423 L. zal.
Przekazano do załatwienia

z wodociągu publicznego Zawadzkie
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2019 r. woda pochodząca z wodociągu publicznego Zawadzkie pod względem fizykochemicznym nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia ze względu na przekroczenia: cyjanków ogólnych, chlorków, sodu, żelaza, sumy chloranów i chlorynów. Pod względem mikrobiologicznym woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o., ul. Świerkłańska 2, 47-120 Zawadzkie.

W 2019 roku badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Zawadzkie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Zawadzkie, Żędowice, Kielcza.

Otrzymują:

☑ Burmistrz Zawadzkiego
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ZAW-KOM Sp. z o.o.
ul. Świerkłańska 2
47-120 Zawadzkie

Sporządziła:

Martyna Rulik
Oddział Higieny Komunalnej
Tel.: 77 44 00 325

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kania

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI