

Zawadzkie, 07.02.2014r.

ZNAK: ZPK.271.1.1.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy**

WYJAŚNIENIE nr 2 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – *Prawo zamówień publicznych* [tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.] wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do przetargu na: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy” proszę o sprecyzowanie frakcji oraz rodzaju kruszywa zastosowanego do podbudowy.

W dokumentacji technicznej na „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy” jest podana frakcja kruszywa, natomiast w dokumentacji technicznej na: „Droga Gminna – Ulica Chrobrego w Kielczy” jest podany rodzaj kruszywa, brak podanej frakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować kruszywo bazaltowe frakcji 31,5/63 (warstwa dolna podbudowy) i kruszywo bazaltowe frakcji 4/31,5 (warstwa górna podbudowy).

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Kopia:
1 x a/a

BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki