

Zawadzkie, 11.02.2014r.

ZNAK: ZPK.271.1.1.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy**

WYJAŚNIENIE nr 3 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – *Prawo zamówień publicznych* [tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.] wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do przetargu na: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy”, proszę o wyjaśnienie odnośnie przedmiaru robót dla ulicy Kopernika: Czy podana powierzchnia robót ziemnych i powierzchnia podbudowy – 812,0000m² są właściwe jeżeli projektowana długość i szerokość wynoszą odpowiednio 303,00m i 4,00m.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż podana w przedmiarze robót dla ulicy Kopernika powierzchnia robót ziemnych i powierzchnia podbudowy – 812,0000m² są właściwe – przy projektowanej długości i szerokości wynoszących odpowiednio 303,00m i 4,00m - z uwagi na to, iż w części drogi ul. Kopernika jest wykonana podbudowa.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Kopia:
1 x a/a


BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki