



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie  
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

Urząd Miejski w Zawadzkiem  
WPLYNEŁO

04.10.2023  
8838

HK.9020.6.2.2023.MP

Strzelce Opolskie, 3 października 2023r.

Przekazano do załatwienia

Gmina Zawadzkie  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie

**DECYZJA nr 83/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich działając na mocy art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 338 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 1284 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.) po zapoznaniu się z wynikami kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 01. - 07 sierpnia 2023r. w Hali Sportowej mieszczącej się w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23

**Nakazuje:**

Gminie Zawadzkie ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

**I/.**

usunięcie stwierdzonych uchybień w pomieszczeniach Hali Sportowej mieszczącej się w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23 poprzez:

1. Wymianę uszkodzonych klepek parkietu na sali sportowej małej oraz sali sportowej dużej.
2. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego oparcie krzeseł dla widzów mieszczących się na trybunach sali sportowej dużej (dot. krzeseł nr: 18, 88, 166, 175, 184, 187, 282, 302, 396, 458).
3. Naprawę uszkodzonego stopnia schodowego oraz zabezpieczenia uszkodzonego oświetlenia w podstopnicach schodów przy trybunach dla widzów.
4. Zapewnienie właściwego stanu sanitarno-technicznego sufitu w pomieszczeniu z natryskami pomiędzy szatnią nr 7 i 8.
5. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniu szatni nr 3.

6. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniu szatni damskiej nr 4.
7. Doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego rur odpływowych (kanalizacyjnych) spod umywalek do mycia rąk oraz rury odpływowej w pomieszczeniu z pisuarem przy pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym pomiędzy szatnią nr 7 i 8.

**Punkty 1 – 7 wykonać w terminie do 31 grudnia 2023r.**

## UZASADNIENIE

ad I/.

Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 01 - 07 sierpnia 2023r. w pomieszczeniach Hali Sportowej mieszczącej się w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23, stwierdzono:

Pkt. 1. Ubytki w nawierzchni tj. w parkiecie występujące w niektórych miejscach na sali sportowej dużej oraz sali sportowej małej.

Stan taki nie pozwala na właściwe użytkowanie nawierzchni parkietu oraz stanowi ryzyko potknięcia i upadku przez osoby korzystające z sal sportowych. Nawierzchnia w salach sportowych jest szczególnie narażona na duże i dynamiczne obciążenia, ze względu na odbywanie się na nich treningów, meczy, zawodów sportowych, ćwiczeń i innych zajęć, dlatego nawierzchnia może ulec szybkiemu zniszczeniu. Ponadto stan taki utrudnia czyszczenie i mycie podłogi. W ubytkach może gromadzić się brud i kurz, a także drobnoustroje, które mogą zostać przeniesione drogą kontaktową na inne powierzchnie, sprzęty lub osoby. Prawidłowe mycie i czyszczenie powierzchni ogranicza ilość drobnoustrojów na nich bytujących. Nawierzchnia powinna być wytrzymała, trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Powinna mieć gładką, niewchłaniającą powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków myjących. Gładka powierzchnia znacząco ułatwia czyszczenie.

Pkt. 2. Ubytki i uszkodzenia w oparciach krzeseł dla widzów mieszczących się na trybunach sali sportowej dużej, dotyczy krzeseł nr 18, 88, 166, 175, 184, 187, 282, 302, 396; ponadto brak oparcia krzesła nr 458.

Powyższe utrudnia procesy czyszczenia i mycia takich powierzchni. W ubytkach może gromadzić się brud i kurz, stając się rezerwuarem mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych. Stan taki nie pozwala na właściwe użytkowanie z wyposażenia oraz stanowi ryzyko skaleczenia ostrymi krawędziami.

Pkt. 3. Ubytek w jednym ze stopni schodowych przy trybunach - róg stopnia uszkodzony, odłamany. Ponadto wbudowane oświetlenie w podstopnicach schodów na trybunach było uszkodzone – zbita, popękana oprawa ze szkła zbrojonego z widocznymi przewodami elektrycznymi.

Powyższe może utrudniać procesy czyszczenia i mycia takich powierzchni. Uszkodzony stopień schodowy może spowodować utratę równowagi przez osoby korzystające z trybun, a potencjalnie może grozić poważnym wypadkiem. W rozbitych lub popękanych oprawach ze szkła zbrojonego umiejscowionych w podstopnicach schodów gromadzi się brud i kurz, a utrudniony dostęp do tych miejsc ze względu na ich niewielki rozmiar, niewątpliwie utrudnia utrzymanie tych miejsc w czystości. Przewody elektryczne powinny być

zabezpieczone. Brak właściwej ochrony może powodować ich uszkodzenie m.in. pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne. Źle zabezpieczone przewody elektryczne narażone są także na szkodliwe działanie wody. Stwarza to realne zagrożenie dla osób przebywających w budynku.

Pkt. 4. Sufit w pomieszczeniu z natryskami pomiędzy szatnią nr 7 i 8 z licznymi ciemnymi plamami.

Ciemne naloty mogą świadczyć o rozwoju szkodliwych dla organizmu grzybów i pleśni, które mogą oddziaływać negatywnie na organizm człowieka w konsekwencji prowadząc do zakażeń uogólnionych lub zmian miejscowych, np. na skórze lub błonach śluzowych.

Pkt. 5. Zakurzone ściany z widocznymi ubytkami w tynku i łuszczącą się farbą w szatni nr 3.

Zakurzone i z ubytkami ściany są siedliskiem drobnoustrojów chorobotwórczych. Stan taki uniemożliwia utrzymanie ścian we właściwej czystości. Ponadto rzutuje to negatywnie na stan sanitarny tego pomieszczenia.

Pkt. 6. Zakurzone ściany z łuszczącą się farbą w szatni damskiej nr 4.

Zakurzone ściany są siedliskiem drobnoustrojów chorobotwórczych. Stan taki uniemożliwia utrzymanie ścian we właściwej czystości. Ponadto rzutuje to negatywnie na stan sanitarny tego pomieszczenia.

Pkt. 7. Skorodowane z brunatnymi zabarwieniami i uszczerbkami w powłokach farby rury odpływowe (kanalizacyjne) spod umywalk do mycia rąk oraz skorodowana rura odpływowa w pomieszczeniu z pisuarem przy pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym pomiędzy szatnią nr 7 i 8.

Skorodowane rury mogą stanowić siedlisko drobnoustrojów, których toksyny mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Stan taki uniemożliwia utrzymanie rur i osprzętu we właściwej czystości. Powyższe rzutuje negatywnie na stan sanitarny tych pomieszczeń.

Obiekty użyteczności publicznej należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym, a także estetycznym, utrzymywać w czystości i porządku oraz zapewniać okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania niezbędnych wymagań bezpieczeństwa osób korzystających z pomieszczeń i wyposażenia tych obiektów.

Nieprawidłowości wymienione w punktach 1 – 7 naruszają przepisy: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 1284 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

Wobec stwierdzenia naruszenia w/w wymagań higienicznych i zdrowotnych wydanie nakazu ich usunięcia w terminie określonym w pkt. II. decyzji było konieczne i uzasadnione.

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się pisemnie prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z-CA PAŃSTWOWY  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Strzelcach Opolskich

*mgr Patrycja Długołęta*

Z-CA PAŃSTWOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Strzelcach Opolskich

*mgr Patrycja Długołęta*

Otrzymuje:  
Adresat,  
2. a/a HK.

Sporządziła:  
M. Proń