

110 - 17.03.2025 - cf



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

URZĄD MIEJSKI  
W ZAWADZKIEM  
WPLYNEŁO

HK.90820.2.27.2024.MR

Strzelce Opolskie, 12 marca 2025 r.

data 12.03.2025  
Ld. 2294 L. zał.  
Przekazano do załatwienia OR

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY**

dotyczy obszaru gminy Zawadzkie  
na dzień 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich**, prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny obszarowej jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych z terenu gminy Zawadzkie.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonywano poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie gminy Zawadzkie.

Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopa- trywanej ludności	Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody)	Kwestionowane parametry – długość przekroczeń w roku, podjęte działania naprawcze, prowadzone postępowania administracyjne	Jakość wody na dzień 31 grudnia 2024 r.
Zakład Gospodarski Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., Zawadzkie	Zawadzkie (Zawadzkie, Kielcza, Żędowice)	1965	9630	dezynfekcja podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia

Alchemia S.A. ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa	<b>Walcownia Rur Andrzej</b> (Alchemia S.A. Zakład Walcownia Rur Andrzej)	290	24	-	Żelazo: 320-591 µg/l od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r. (252 dni) Wydano: decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz komunikat dla pracowników WRA Zawadzkie. Działania naprawcze wykonane przez zarządcę wodociągu: przepłukano instalację, wyłączono z użytkowania studnie o najwyższej wartości parametru żelaza, pracownikom zapewniono wodę butelkowaną do picia.	Woda warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie parametru żelaza
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, Zawadzkie	<b>Wodociąg lokalny DPS Zawadzkie</b>	76	172	napowietrzacz oraz dwie kolumny filtracyjne ze złożem wpracowanym	-	przydatna do spożycia

*I. Informacja o wpływie na zdrowie konsumentów przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów wody*

**Żelazo**

Ponadnormatywna zawartość żelaza w wodzie do picia może wpływać na jej walory organoleptyczne, jak barwę, mętność, smak, może powodować przebarwienia mających kontakt z wodą tkanin i materiałów, zmywanych powierzchni oraz urządzeń sanitarnych, a także na stan techniczny sieci wodociągowej, tj. powstawanie osadów.

W wodociągu zakładowym Walcownia Rur Andrzej Zawadzkie w roku 2024 poziom stężenia parametru żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosił od 320 do 591 µg/l, a przekroczenia trwały od 24 kwietnia 2024 r. Spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dopuszczalna wartość wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) wynosi dla parametru żelaza 200 µg/l.

*II. Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*

Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich**

*mgr Katarzyna Kanoza*

/dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym\*/

Otrzymują:

1. Burmistrz Zawadzkiego  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie
2. A/a.

Sporządziła:  
M. Rulik  
Oddział Higieny Komunalnej  
tel.: 77 44 00 325

\* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39<sup>3</sup> ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 39<sup>3</sup> § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.

