

ZNAK: ZPK.271.1.9.2012

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest:

Odbudowa zniszczonych elementów
przepustu przy
ul. Kilińskiego w Zawadzkim
droga nr 105624 O w km 0+464
(0+000 - 0+602) w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych działki
nr 811/7, 829/2 i 383/6

WYJAŚNIENIE nr 1 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – *Prawo zamówień publicznych* [Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.] wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu (...) wnoszę o urealnienie i przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania.

Zamówienie koniecznych do ułożenia prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (pozycja 2.5 i 2.6 przedmiaru robót) wg indywidualnego projektu, a także późniejsze ich wbudowanie wiąże się z minimum 4-5 tygodniowym okresem realizacji.

Po zamontowaniu prefabrykatów należy w części drogowej wylać betonowe płyty przejazdowe i zgodnie z normą do ruchu dopuścić można dopiero po 28 dniach od betonowania koniecznych do osiągnięcia pełnej wytrzymałości betonu.

Wyznaczony przez Państwa termin wykonania w/w zadania na dzień 31.10.2012 roku jest nierealny do wykonania.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2012r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kopia:
1 x a/a


BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki